





SVODY

ZEMNIČ

JT1.5	jímací tyč 1.5m
PJ0.5	pomocný jímač 0.5m
SU	svorka univerzální - nerez
SO	svorka okapová - nerez
SP	svorka připojovací - nerez
SZ 	svorka zkušební - nerez
SR02	svorka pásek-pásek - FeZn
SR03	svorka pásek-drát - FeZn
ZAT	zaváděcí tyč 1.5m - nerez
ZT3.0	zemní tyč 3.0m
K	zděný komín
V	střešní výlez



TŘÍDA LPS	III	
POLOMĚR BLESKOVÉ KOULE	45 m	max.
DOSTATEČNÁ VZDÁLENOST	vzduch	sv=0.32m
	pevná hmota	sp=0.64m

Sollertia

HLAVNÍ PROJEKTANT	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	
Ing. Jan Chaloupský	Ing. Miroslav Podlipný	Lukáš Jirásek	
INVESTOR	Město Vrchlabí, Zámek čp. 1, Vrchlabí	ZAKÁZKA	5950/22
MÍSTO	Vrchlabí, kraj Královéhradecký	DATUM	Leden 2023
AKCE	REKONSTRUKCE čp. 210 VE VRCHLABÍ ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM	STUPEŇ	DPS
		FORMÁT	2 A4
PŘÍLOHA	ELEKTROINSTALACE Hromosvod a uzemnění	MĚŘÍTKO 1 : 100	D.1.4.14